



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)  
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея  
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.013.E.000447.02.23 от 27.02.2023 г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Трубы многослойные из сшитого полиэтилена, марка MULTYPEXALFAEVO. Область применения: для систем холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения. Изготовлена в соответствии с документами: технической документации изготовителя; информации о составе продукции.

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Plastica Alfa S.p.A, адрес производства: Contrada Santa Maria Poggiarelli (Z. Ind.), 95041 Caltagirone (CT), Italy (Италия).

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ИНБРОКСЕРВИС", 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 7, офис 211; ИНН: 9717015568 (Российская Федерация). ОГРН: 1167746147293

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 3)

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 000677 от 17.02.2023 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); протокол № 01/04-366П/КМ-23 от 13.01.2023 года, выданный: ИЛЦ ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора", 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23 (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440).

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.  
(Ф. И. О.)

№ 0450319

# Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.013.E.000447.02.23

от 27.02.2023 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 450319

## Фирма-получатель

ООО "ИНБРОКСЕРВИС", 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 7, офис 211; ИНН: 9717015568 (Российская Федерация).

## Информация, наносимая на этикетку

наименование и товарный знак изготовителя; наименование места производства; условное обозначение продукции без наименования детали; дата изготовления (месяц, год); номер партии.

## Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Органолептические показатели	
Запах водной вытяжки при 20 град. С (балл)	не более 2 баллов
Привкус водной вытяжки при 20 град. С (балл)	не более 2 баллов
Цветность	не более 20 град.
Мутность	не более 2,6 ЕМФ
Осадок	Отсутствует
Пенообразование	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1мм
Физико-химические показатели	
Водородный показатель (водная вытяжка)(ед. рН)	6-9 ед.
Величина окисляемости перманганатной мгО2/л	5,0
Токсикологические показатели:	
Индекс токсичности, %	70-120
Санитарно-гигиенические показатели	
Формальдегид (мг/л)	не более 0,05
Этилацетат (мг/л)	не более 0,2
Ацетон (мг/л)	не более 2,2
Ацетальдегид (мг/л)	не более 0,2
Спирт метиловый (мг/л)	не более 3,0
Спирт бутиловый (мг/л)	не более 0,1
Спирт изобутиловый (мг/л)	не более 0,15